



**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : PUTEAUX
au cours du mois de mars 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : PUTEAUX

6 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : PUTEAUX au cours du mois de mars 2024***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	n/(100mL)
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	n/(100mL)
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	0,00	n/(100mL)
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	n/(100mL)
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	n/(100mL)
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	n/(100mL)
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	n/(100mL)
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	0,00	n/(100mL)
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	n/(100mL)
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	n/(100mL)
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	n/(100mL)
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	n/(100mL)
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	0,00	n/(100mL)
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	n/(100mL)
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	n/(100mL)
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	n/(100mL)
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	n/(100mL)
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	0,00	n/(100mL)
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	n/(100mL)
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	n/(100mL)
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	1,00	n/mL
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	n/mL
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	1,00	n/mL
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	n/mL
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	n/mL
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	5,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	11,00	n/mL
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	4,00	n/mL
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	4,00	n/mL
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	1,00	n/mL
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	3,00	n/mL
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	17,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,18	mg(Cl ₂)/L
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,28	mg(Cl ₂)/L
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	0,35	mg(Cl ₂)/L
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,30	mg(Cl ₂)/L
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,18	mg(Cl ₂)/L
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,17	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,23	mg(Cl ₂)/L
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,36	mg(Cl ₂)/L
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	0,39	mg(Cl ₂)/L
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,37	mg(Cl ₂)/L
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,36	mg(Cl ₂)/L
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,38	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	39,00	µg/L
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	44,00	µg/L
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	39,00	µg/L
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	47,00	µg/L
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	39,00	µg/L
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	41,00	µg/L

Nombre d'analyses : 6

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	mg/L
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	mg/L
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	0,00	mg/L
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	mg/L
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	mg/L
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 6

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	7,60	unité pH
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	7,75	unité pH
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	7,74	unité pH
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	7,60	unité pH
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	7,76	unité pH
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	7,60	unité pH
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	7,80	unité pH
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	7,70	unité pH
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	7,89	unité pH
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	7,50	unité pH
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	7,73	unité pH
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 12

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	522,00	µS/cm
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	521,00	µS/cm
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	521,00	µS/cm
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	520,00	µS/cm
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	504,00	µS/cm
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	518,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 6

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	12,40	°C
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	10,90	°C
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	12,90	°C
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	13,10	°C
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	15,40	°C
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	14,20	°C

Nombre d'analyses : 6

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
11/03/24	S3 ECOLE JEAN JAURES	48 RUE EICHENBERGER	0,00	NFU
11/03/24	S2 ECOLE PRIMAIRE DE GARCONS	7 RUE COLLIN	0,00	NFU
11/03/24	S4 ECOLE ELEMENTAIRE MARIUS JACOTOT	EVIER-CUISINE SOUS SOL	0,00	NFU
22/03/24	S2 HALL DES SPORTS MUNICIPAL	ALLEE G. HASSOUX (ILE)	0,00	NFU
25/03/24	S1 CRECHE MUNICIPALE	10 RUE FELIX PYAT	0,00	NFU
25/03/24	S4 COMMISSARIAT DE POLICE	LAVABO SANITAIRES BUREAU CHEF	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 6